




Școala Gimnazială „AVRAM IANCU”
Bistrița, Str. 1 Decembrie Nr. 27-29, Cod 420080
Tel./Fax. 0263-213728, 0263-213730
E-mail: sgimn3bn@bn.rdsnet.ro



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



Nr. 451 din 05.03.2018



CAIET DE SARCINI

Pentru

Contract servicii de mentenanta pentru sistemele de detectie si semnalizare la incendiu

COD CPV : 50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de
stingere a incendiilor

Achizitie directa

- 1.Introducere
- 2.Obiectivul contractului
3. Specificatii tehnice
4. Conditii generale
4. Termen de executie
5. Durata contractului

1.Introducere

Scoala Gimnaziala „Avram Iancu ” situata in Bistrita ,str. 1 Decembrie nr.27-29 elaboreaza prezentul caiet de sarcini in vederea achizitiei „Contract servicii de mentenanta pentru sistemele de detectie si semnalizare la incendiu ”.

Serviciile vor fi prestate pentru toate sistemele de alarma de incendiu aflate in dotarea „Scolii Gimnaziale „Avram Iancu ” Bistrita.

2.Obiectivul contractului

Asigurarea functionarii sistemelor de alarma de incendiu la parametri optimi si asigurarea intretinerii acestora de catre personal de specialitate. Intretinerea si repararea tuturor sistemelor de alarma de incendiu din dotarea „ Scolii Gimnaziale „Avram Iancu ” presupune activitati periodice si activitati accidentale(neprevazute).

Interventiile periodice sunt legate de activitatea de intretinere cu scop preventiv si activitati de verificare a functionarii sistemelor de alarma de incendiu la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” . Interventiile accidentale presupun constatarea disfunctionalitatii, diagnoza echipamentelor,remediarea defectiunii si verificarea functionarii corecte a sistemelor de alarma de incendiu la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” .

3. Conditii generale

Serviciile periodice de intretinere si reparare se vor desfasura trimestrial la o data stabilita de comun acord.

In cazul avariilor/defectiunilor aparute in functionarea normala a sistemelor de alarma la incendiu interventia se realizeaza in urma cererii telefonice, prin e-mail sau fax din partea unei persoane responsabila din cadrul scolii .

Serviciile periodice se vor asigura in zilele lucratoare ,de luni pana vineri, in intervalul orar 07.00-16.00. Pentru incidentele neprevazute timpul maxim de rezolvare este de 24 de ore de la anuntarea disfunctionalitatii.

4. Specificatii tehnice

Interventiile periodice sunt legate de activitatea de intretinere cu scop preventiv si activitati de verificare a functionarii sistemelor de alarma de incendiu la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” .

Serviciile de intretinere si asistenta tehnica pentru echipamentele si sistemele de detectie si semnalizare la incendiu include urmatoarele tipuri de servicii:

- intretinerea periodica a centralei de semnalizare, monitorizare erori
- intretinerea profilactica a detectoarelor si butoanelor de semnalizare
- verificarea vizuala a starii de integritate a butoanelor
- curatirea de praf si impuritati a detectoarelor de fum
- verificarea vizuala a traseelor de cabluri
- verificarea sensibilitatii detectoarelor cu trusa de testare

- depanarea sau inlocuirea echipamentelor cu defectiuni
- verificare sursa, continuitate circuite
- verificare sirene interioare si exterioare
- curatire detectori si verificare individuala la fiecare detector
- testare sistem

Pentru serviciile de verificare a functionarii sistemului de alarma de incendiu se vor preda rapoarte trimestrial.

Interventiile accidentale presupun constatarea disfunctionalitatii, diagnoza echipamentelor,remediarea defectiunii si verificarea functionarii corecte a sistemelor de alarma de incendiu la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” .

In cazul avariilor/defectiunilor aparute in functionarea normala a sistemelor de alarma la incendiu interventia se realizeaza in urma cererii telefonice, prin e-mail sau fax din partea unei persoane responsabila din cadrul scolii si presupune deplasarea la locul unde se afla echipamentul pentru confirmarea disfunctionalitatii.

Prestatorul va avea un numar de telefon declarat si se obliga sa intervina in termen de 3 ore pentru situatiile de urgenta pentru a remedia defectiunea in termenul cel mai scurt posibil, in functie de gravitatea defectiunii aparute.

Costul pentru echipamentele si materialele necesare repunerii in functiune a sistemului va fi suportat de catre beneficiar ,urmand ca montarea pieselor sa fie executata de catre prestator fara alte costuri suplimentare.

Prestatorul va anunta in scris beneficiarul cu privire la toate datele constatate in cazul unei interventii accidentale: data,ora,persoana solicitata,motivul declansarii avariei , costurile survenite in urma avariei.

Achizitia pentru „Contract servicii de mentenanta pentru sistemele de detectie si semnalizare la incendiu ”se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a Hotararii de Guvern nr.395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

5.Termen de executie

Prestarea serviciilor de intretinere se va face trimestrial si/sau la solicitarea autorității contractante in caz de defectiune si se va face la sediul unitatii Scoala Gimnaziala „Avram Iancu”cu sediul în localitatea Bistrița, str.1Decembrie nr.27-29, jud.Bistrita -Nasaud.

6.Durata contractului

Durata prezentului contract incepe la data de **01.04.2018** pana in data de **31.12.2018**.

Contractul poate fi prelungit și în anul 2019 pe o perioadă de maximum 3 luni, la inițiativa autorității contractante și în limita resurselor financiare alocate cu această destinație.

Intocmit,

Responsabil achizitii publice

Pop Elena

